



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главное управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Сыктывкара

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: 21\_ogpn@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

г. Сыктывкар

(место составления акта)

«7» апреля 2016 года.

(дата составления акта)

«10» час. «00» мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**объекта защиты, собственником которого либо лицом, уполномоченным владеть,  
пользоваться или распоряжаться которым является гражданин, не являющийся  
индивидуальным предпринимателем**

№ 321

В период: с «6» апреля 2016 г. по «7» апреля 2016 г. по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.  
Ленина, д. 39

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения №321 от «15» февраля 2016 г. Грибко Сергей Вильгельмович  
Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Республике Коми

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа  
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

Мезенцева Татьяна Александровна администратор СЛИ (филиала) ФГБОУ ВПО "СПб ГЛУ им.  
С.М. Кирова" (ответственная за ПБ)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование объекта защиты, наименование правообладателя)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности города Сыктывкара управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность правообладателя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Начальник отделения отдела надзорной деятельности г. Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Константинов Павел Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности (в случае, если имеется) экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Мезенцева Татьяна Александровна администратор СЛИ (филиала) ФГБОУ ВПО "СПб ГЛУ им. С.М. Кирова" (ответственная за ПБ)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), правообладателя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя гражданина (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Наименование нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.	4.
	нет		

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора: нет

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушений не выявлено: нарушения требований пожарной безопасности указанные в предписании № 2219/1/3 от 15.04.2015 года устранены

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: \_\_\_\_\_
2. Фототаблица: \_\_\_\_\_
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: \_\_\_\_\_
4. Объяснения: \_\_\_\_\_
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: \_\_\_\_\_
6. Другие документы (их копии): \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения отдела надзорной деятельности г. Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Константинов Павел Евгеньевич



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Мезенцева Татьяна Александровна администратор СЛИ (филиала) ФГБОУ ВПО "СПб ГЛУ им. С.М. Кирова" (ответственная за ПБ)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица - правообладателя объекта защиты, или его уполномоченного представителя)

«7» апреля 2016 г.

  
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору